

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011

nr CPR-E013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt.

1. Pääsukood	2. Tüüpi
TITANUS REX®	TX-30M-W, TX-30M, TX-50M-W, TX-50M, TX-70L-W, TX-70L
Vastavad komponendid	TX-DM-01L, TX-DM-01L-F, TX-DM-01M, TX-DM-01M-F, TX-DM-10L, TX-DM-10L-F, TX-DM-10M, TX-DM-10M-F, TX-DM-20L, TX-DM-20L-F, TX-DM-30M, TX-DM-30M-F, TX-RLM-1

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Hoonetesse ja neist väljapoole paigaldatud tulekahjust teatamise seadmed

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontakt-aadress:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

30853 Langenhagen

Saksamaa

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei kehti

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1

WAGNER® 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

VdS Schadenverhütung GmbH
Akrediteering 0786

viis läbi toote tüübitesti, tehase esmase ülevaatuse ning tehase tootmiskontrolli koos selle pideva jälgimise ja kontrollimisega vastavalt süsteemile 1 ning väljastas järgmise vastavusdeklaratsiooni:

0786-CPR-21869

8. Sellele tootele ei väljastatud Euroopa tehnilist hinnangut.

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik nõuded, sh kõik ülaltoodud punktis 3 äratoodud kasutuseesmärgi või -eesmärkide seisukohalt olulised tunnused ja vastavad toimivusnäitajad määrati kindlaks nagu kirjeldatud järgnevas tabelis nimetatud ühtlustatud standardites.

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Põhiomadused	Toimivus ^{1) 2)}	osa	osa
Nominaalsed reageerimistingimused / tundlikkus / reageerimise viivitus (reageerimisaeg) ja tõhusus põlengu korral			
- reageerimine aeglaselt kulgevate põlengute korral	standardile	5.6	andmed puuduvad
- korratavus	standardile	6.2	andmed puuduvad
- tootmistolerants	standardile	6.3	5.2 ³⁾
- maksimaalne tundlikkus	standardile	6.15	andmed puuduvad
Töökindlus			
- nõuded	standardile	andmed puuduvad	4
- individuaalne optiline alarm	standardile	5.2	andmed puuduvad
- abiseadiste ühendus	standardile	5.3	andmed puuduvad
- tootjapoolsed reguleerimised	standardile	5.4	andmed puuduvad
- reageerimisaja seadistamine kohapeal	standardile	5.5	andmed puuduvad
- torude mehaaniline vastupidavus	standardile	5.7	andmed puuduvad
- riistvaralised komponendid ja täiendavad sensorid sissevõtusüsteemis	standardile	5.8	andmed puuduvad
- õhuvoo jälgimine	standardile	5.9	andmed puuduvad
- vooluvarustus	standardile	5.10	andmed puuduvad
- tehniline dokumentatsioon	standardile	5.11	andmed puuduvad
- täiendavad nõuded tarkvaralistele detektoritele	standardile	5.12	andmed puuduvad
Tolerants toitepinge suhtes			
- toite parameetrite kõikumised	standardile	6.4	5.3
Töökindluse säilimine, temperatuuritaluvus			
- kuiv soojus (töös)	standardile	6.5	5.4

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
- külmus (töös)	standardile	6.6	5.5 ³⁾
Töökindluse säilimine, vibratsioonikindlus			
- tõuge (töös)	standardile	6.10	5.9
- löök (töös)	standardile	6.11	5.10
- võnkumine, sinusoidne (töös)	standardile	6.12	5.11
- võnkumine, sinusoidne (kestvustest)	standardile	6.13	5.12
Töökindluse säilimine, elektri stabiilsus			
- elektromagnetiline ühilduvus, häiringukindluse kontrollimised	standardile	6.14	5.13
Töökindluse säilimine, niiskuskindlus			
- niiske soojus, konstantne (töös)	standardile	6.7	
- niiske soojus, tsükliline (töös)	NPD		5.6 ³⁾
- niiske soojus, konstantne (kestvustest)	standardile	6.8	5.7
Töökindluse säilimine, korrosioonikindlus			
- vääveldioksiidi (SO ₂) korrosioon (kestvustest)	standardile	6.9	5.8
¹⁾ - "NPD" tulemuslikkust ei ole määratletud ²⁾ - "ei kehti" selliste komponentide puhul, mille puhul ei saa nõuet rakendada ³⁾ - Keskkonnastressid viidi läbi vastavalt standardile EN 54-17:2005 + AC:2007, punkt 4.1 vastavalt standardile EN 54-20:2006 + AC:2008			


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

väljaandmise koht ja kuupäev: Langenhagen, 14.04.2026

Tegevjuht:


Steffen Springer