

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építőipari termékekre vonatkozó 305/2011 számú rendeletnek (EU) megfelelően

Nem. CPR-E013

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

1. Azonosító kódja	2. Típusok
TITANUS REX®	TX-30M-W, TX-30M, TX-50M-W, TX-50M, TX-70L-W, TX-70L
Összeillő alkatrészek	TX-DM-01L, TX-DM-01L-F, TX-DM-01M, TX-DM-01M-F, TX-DM-10L, TX-DM-10L-F, TX-DM-10M, TX-DM-10M-F, TX-DM-20L, TX-DM-20L-F, TX-DM-30M, TX-DM-30M-F, TX-RLM-1

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Épületen kívül és épületen belül felszerelt tűzjelző berendezések

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

30853 Langenhagen

Németország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem találó

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer

WAGNER®

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén

VdS Schadenverhütung GmbH**Akkreditálás 0786**

elvégezte a termék típusvizsgálatát, az üzem első ellenőrzését és a vállalati termelés ellenőrzését annak az 1 sz. rendszer keretében történő folyamatos felügyeletével, értékelésével, továbbá szakszerű felmérésével és kiállította a következő megfelelési bizonylatot:

0786-CPR-21869

8. Erre a termékre vonatkozóan nem állítottak ki európai műszaki értékelési igazolást.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Az alábbi táblázatban feltüntetett harmonizált szabványoknak megfelelően meghatározták az összes követelményt, beleértve az összes lényeges paramétert és a fenti 3. pontban megadott tervezett rendeltetésre vonatkozó megfelelő teljesítményeket vagy az előírt felhasználási célokat.

Harmonizált műszaki előírások		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény ¹⁾²⁾	Rész	Rész
Névleges reagálási feltételek/érzékenység/késleltetett reakció (megszólalási idő) és működőképesség tűz esetén			
- Reagálás lassan kialakuló tüzek esetén	megfelelt	5.6	n.a.
- Reprodukálhatóság	megfelelt	6.2	n.a.
- A minták szórása	megfelelt	6.3	5.2 ³⁾
- Tűzérzékenység	megfelelt	6.15	n.a.
Üzemelési megbízhatóság			
- Követelmények	megfelelt	n.a.	4
- Egyedi optikai riasztás-kijelző	megfelelt	5.2	n.a.
- Segédberendezések csatlakoztatása	megfelelt	5.3	n.a.
- Gyártói kalibrálások	megfelelt	5.4	n.a.
- A reagálás beállítása a helyszínen	megfelelt	5.5	n.a.
- A csővezeték mechanikai szilárdsága	megfelelt	5.7	n.a.
- Hardverkomponensek és kiegészítő érzékelő egységek az elszívó berendezésben	megfelelt	5.8	n.a.
- A levegőáram felügyelete	megfelelt	5.9	n.a.
- Áramellátás	megfelelt	5.10	n.a.
- Műszaki dokumentáció	megfelelt	5.11	n.a.
- A szoftvervezérlésű jelzőkészülékekkel szemben támasztott kiegészítő követelmények	megfelelt	5.12	n.a.
A tápfeszültség tűrési értékei			

Harmonizált műszaki előírások		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
- Az áramellátási paraméterek ingadozásai	megfelelt	6.4	5.3
Az üzemi megbízhatóság tartóssága, hőállóság			
- Száraz meleg (üzem közben)	megfelelt	6.5	5.4
- Hideg (üzem közben)	megfelelt	6.6	5.5 ³⁾
Az üzemi megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság			
- Lökés (üzem közben)	megfelelt	6.10	5.9
- Ütés (üzem közben)	megfelelt	6.11	5.10
- Rezgés, szinusz formájú (üzem közben)	megfelelt	6.12	5.11
- Rezgés szinusz formájú (tartóssági vizsgálat)	megfelelt	6.13	5.12
Az üzemi megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás			
- Elektromágneses zavarvédelem (EMV), zavarállósági vizsgálatok	megfelelt	6.14	5.13
Az üzemi megbízhatóság tartóssága, nedvességállóság			
- Nedves meleg, állandó (üzem közben)	megfelelt	6.7	
- Nedves meleg, ciklikus (üzem közben)	NPD		5.6 ³⁾
- Nedves meleg, állandó (tartóssági vizsgálat)	megfelelt	6.8	5.7
Az üzemi megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság			
- Kéndioxid-korrózió (tartóssági vizsgálat)	megfelelt	6.9	5.8
¹⁾ - "NPD" Nincs meghatározott teljesítmény ²⁾ - „Nem találó” azokra a részegységekre vonatkozóan, amelyekre követelmény nem alkalmazható ³⁾ - A környezeti igénybevételeket az EN 54-17:2005 + AC:2007 szabvány 4.1. bekezdése szerint végezték el az EN 54-20:2006 + AC:2008 szabvány szerint			


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A kiállítás helye és dátuma: Langenhagen, 14.04.2026

Ügyvezető:


Steffen Springer