

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

B'konformità mar-Regolament tal-UE Nru 305/2011 rigward il-prodotti tal-bini

Nru CPR-E013

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott
2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4).

1. Jidentifikaw kodiċi	2. Tipi
TITANUS REX®	TX-30M-W, TX-30M, TX-50M-W, TX-50M, TX-70L-W, TX-70L
Komponenti Xierqa	TX-DM-01L, TX-DM-01L-F, TX-DM-01M, TX-DM-01M-F, TX-DM-10L, TX-DM-10L-F, TX-DM-10M, TX-DM-10M-F, TX-DM-20L, TX-DM-20L-F, TX-DM-30M, TX-DM-30M-F, TX-RLM-1

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Sistemi ta' allarm tan-nirien installati fl-interjuri jew l-esterjuri ta' bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

30853 Langenhagen

Germanja

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

mhux rilevanti

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V::

Sistema 1

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat

VdS Schadenverhütung GmbH
Akkreditazzjoni Nru 0786

Wettqet test tat-tip tal-prodott, spezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika b'sorveljanza kontinwa, il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni kontinwi tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika skont is-sistema 1 u ħarget iċ-ċertifikat ta' konformità li ġej:

0786-CPR-21869

8. L-ebda Valutazzjoni Teknika Ewropea ma nħarget għal dan il-prodott.

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Ir-rekwiżiti kollha, imsemmija hawn fuq f'punt 3, inklużi l-karatteristiċi essenzjali u l-prestazzjonijiet korrispondenti għall-użu jew użi maħsuba tagħhom ġew determinati skont id-deskrizzjonijiet tagħhom fl-istandards armonizzati li jidhru fit-tabella li ġejja.

Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ^{1) 2)}	Taqsim	Taqsim
Kundizzjonijiet nominali ta' attivazzjoni / sensitività / dewmien fir-rispons (hin ta' rispons) u prestazzjoni f'każ ta' nirien			
- Rispons għal nirien li jiżviluppaw bil-mod	għadda	5.6	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Ripetibbiltà	għadda	6.2	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Tolleranza fil-manifattura	għadda	6.3	5.2 ³⁾
- Sensittività għan-nar	għadda	6.15	L-ebda informazzjoni disponibbli
Affidabbiltà operattiva			
- Rekwiżiti	għadda	L-ebda informazzjoni disponibbli	4
- Displej ottika individwali tal-allarm	għadda	5.2	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Konnessjoni ta' tagħmir awżiljarju	għadda	5.3	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Tqabbil tal-manifattur	għadda	5.4	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Twaqqif tal-karatteristiċi ta' rispons fuq il-post	għadda	5.5	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Stabbiltà mekkanika tal-pajpijiet	għadda	5.7	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Komponenti tal-hardwer u unitajiet sensorjali oħra fis-sistema ta' ġbid tal-arja	għadda	5.8	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Monitoraġġ tal-fluss tal-arja	għadda	5.9	L-ebda informazzjoni disponibbli


Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
- Provvista tal-kurrent	ghadda	5.10	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Dokumentazzjoni teknika	ghadda	5.11	L-ebda informazzjoni disponibbli
- Rekwiżiti addizzjonali għal ditekters ikkontrollati minn software	ghadda	5.12	L-ebda informazzjoni disponibbli
Tolleranza fil-vultaġġ tal-provvista			
- Varjazzjonijiet fil-parametri tal-provvista	ghadda	6.4	5.3
Durabbiltà tal-affidabbiltà operattiva, stabbiltà tat-temperatura			
- Shana niexfa (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.5	5.4
- Kesħa (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.6	5.5 ³⁾
Durabbiltà tal-affidabbiltà operattiva, reżistenza għall-vibrazzjonijiet			
- Fbbit (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.10	5.9
- Daqqiet (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.11	5.10
- Vibrazzjoni, sinusojdali (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.12	5.11
- Vibrazzjoni, sinusojdali (test tar-reżistenza)	ghadda	6.13	5.12
Durabbiltà tal-affidabbiltà operattiva, stabbiltà elettrika			
- Kompatibbiltà elettromanjetika (EMC), ittestjar għar-reżistenza kontra l-interferenzi	ghadda	6.14	5.13
Durabbiltà tal-affidabbiltà operattiva, reżistenza għall-umdità			
- Shana umda, kostanti (waqt it-tħaddim)	ghadda	6.7	
- Shana umda, ciklika (waqt it-tħaddim)	NPD		5.6 ³⁾
- Shana umda, kostanti (test tar-reżistenza)	ghadda	6.8	5.7
Durabbiltà tal-affidabbiltà operattiva, reżistenza għall-korrużjoni			
- Korrużjoni minn diossidu tal-kubrit (SO ₂) (test tar-reżistenza)	ghadda	6.9	5.8
¹⁾ - "NPD" l-ebda prestazzjoni stabbilita ²⁾ - "mhux rilevanti" għal dawg il-komponenti, fejn ir-rekwiżit ma japplikax għalihom ³⁾ - Il-prezzjonijiet ambjentali saru skont EN 54-17:2005 + AC:2007, paragrafu 4.1 skont EN 54-20:2006 + AC:2008.			

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.
Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

post u data tal-ħruġ: Langenhagen, 14.04.2026

Direttur Maniġerjali:


Steffen Springer