

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z direktivo (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih

št. CPR-E013

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4).

1. Identifikacijska koda	2. Tipi
TITANUS REX®	TX-30M-W, TX-30M, TX-50M-W, TX-50M, TX-70L-W, TX-70L
Ujemanje sestavnih delov	TX-DM-01L, TX-DM-01L-F, TX-DM-01M, TX-DM-01M-F, TX-DM-10L, TX-DM-10L-F, TX-DM-10M, TX-DM-10M-F, TX-DM-20L, TX-DM-20L-F, TX-DM-30M, TX-DM-30M-F, TX-RLM-1

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Naprave za javljanje požara, nameščene znotraj in zunaj zgradb

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

30853 Langenhagen

Nemčija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

ni na voljo

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

WAGNER® 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard

VdS Schadenverhütung GmbH
Akreditacija 0786

je izvedlo tipsko preverjanje proizvoda, začetno preverjanje proizvodnje in lastnega nadzora proizvodnje s stalnim nadzorom, oceno in ovrednotenje lastnega nadzora proizvodnje pod sistemom 1 ter je izdalo naslednje potrdilo o skladnosti:

0786-CPR-21869

8. Za ta proizvod ni bilo izdane evropske tehnične ocene.

9. Navedena lastnost:

Določene so bile vse zahteve vključno z vsemi bistvenimi značilnostmi in ustreznimi zmogljivostmi za predviden namen uporabe, naveden pod 3. točko zgoraj, ali pa so bili določeni predvideni nameni uporabe, kot je to opisano v usklajenih standardih, navedenih v naslednji preglednici.

Harmonizirane tehnične specifikacije		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Bistvene značilnosti	Lastnost ^{1) 2)}	Oddelek	Oddelek
Nazivni vklopni pogoji/občutljivost/zakasnitev vklopa (vklopni čas) in zmogljivost v primeru požara			
- Vklon pri požarih, ki se razvijajo zelo počasi	opravi	5.6	n. p.
- Ponovljivost	opravi	6.2	n. p.
- Toleranca	opravi	6.3	5.2 ³⁾
- Občutljivost na požar	opravi	6.15	n. p.
Zanesljivost			
- Zahteve	opravi	n. p.	4
- Posamezni vidni alarmni signal	opravi	5.2	n. p.
- Priključitev pomožnih priprav	opravi	5.3	n. p.
- Proizvajalčeve prilagoditve	opravi	5.4	n. p.
- Nastavitev lastnosti vklopa na mestu vgradnje	opravi	5.5	n. p.
- Mehanska trdnost cevovoda	opravi	5.7	n. p.
- Strojni sestavni deli in dodatne enote tipal v sesalni pripravi	opravi	5.8	n. p.
- Nadzor zračnega toka	opravi	5.9	n. p.
- Električni priključek	opravi	5.10	n. p.
- Tehnična dokumentacija	opravi	5.11	n. p.
- Dodatne zahteve za programsko vodene javljalnike	opravi	5.12	n. p.
Toleranca na električno napetost			
- Nihanja v električni napetosti	opravi	6.4	5.3
Trajnost zanesljivosti, temperaturna obstojnost			

IZJAVA O LASTNOSTIH

Harmonizirane tehnične specifikacije		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
- Suha toplota (v delovanju)	opravi	6.5	5.4
- Mraz (v delovanju)	opravi	6.6	5.5 ³⁾
Trajnost zanesljivosti, odpornost na tresljaje			
- Sunek (v delovanju)	opravi	6.10	5.9
- - Udarec (v delovanju)	opravi	6.11	5.10
- Tresljaji, sinusni (v delovanju)	opravi	6.12	5.11
- Tresljaji, sinusni (trajni preizkus)	opravi	6.13	5.12
Trajnost zanesljivosti, električna stabilnost			
- Elektromagnetna združljivost (EMZ), preizkusi odpornosti na motnje	opravi	6.14	5.13
Trajnost zanesljivosti, obstojnost na vlago			
- Vlažna toplota, stalno (v delovanju)	opravi	6.7	
- Vlažna toplota, ciklični (v delovanju)	NPD		5.6 ³⁾
- Vlažna toplota, stalno (trajni preizkus)	opravi	6.8	5.7
Trajnost zanesljivosti, obstojnost na korozijo			
- Korozija zaradi žveplovega dioksida (SO ₂) (trajni preizkus)	opravi	6.9	5.8
¹⁾ - „NPD“ Delovanje ni določeno ²⁾ - „ni na voljo“ za sestavne dele, za katere zahteva ni uporabna ³⁾ - Okoljske obremenitve so bile izvedene v skladu z EN 54-17:2005 + AC:2007, oddelek 4.1 v skladu z EN 54-20:2006 + AC:2008			


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

kraj in datum izdaje: Langenhagen, 14.04.2026

Direktor:


 Steffen Springer