

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011

nr CPR-E008

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt.

1. Pääsukood	2. Tüüpi
FPA	FPA 1200 W FPA 5000 W

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

## Hoonetesse ja neist väljapoole paigaldatud tulekahjust teatamise seadmed

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**WAGNER Group GmbH**  
Schleswigstraße 1 - 5  
D-30853 Langenhagen  
Saksamaa

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**ei kehti**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**Süsteem 1**

## 7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
**Akrediteering 0786**

viis läbi toote tüübitesti, tehase esmase ülevaatusse ning tehase tootmiskontrolli koos selle pideva jälgimise ja kontrollimisega vastavalt süsteemile 1 ning väljastas järgmise vastavusdeklaratsiooni:

**0786- CPD-20966**

**0786- CPD-20965**

8. Sellele tootele ei väljastatud Euroopa tehnilist hinnangut.

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik nõuded, sh kõik ülaltoodud punktis 3 äratoodud kasutuseesmärgi või -eesmärkide seisukohalt olulised tunnused ja vastavad toimivusnäitajad määrati kindlaks nagu kirjeldatud järgnevas tabelis nimetatud ühtlustatud standardites.

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-2:1997 + A1:2006
Põhiomadused	Toimivus <sup>1)2)</sup>	osa
Tõhusus põlengu korral		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Üldnõuded ekraanid	standardile	5
- Tulekahju häire	standardile	7
Delay (reageerimisaeg tulekahju korral)		
- Vastuvõtt ja töötlemine tulekahjuhäiresüsteemid	standardile	7.1
- Output edastamise tulekahju häire	standardile	7.7
- Viivitused väljunditega	standardile	7.11
- Sõltuvus tulekahju häire rohkem kui üks häiresignaal	standardile	7.12
Töökindlus		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Üldnõuded ekraanid	standardile	5
- Operatiivne valmisolek riik	standardile	6
- Tulekahju häire	standardile	7
- Veateade staatus	standardile	8
- Riigi shutdown	standardile	9
- Katsetingimustes	standardile	10
- Standardiseeritud liidese sisend / väljund	standardile	11
- Nõuded konstruktsioonile	standardile	12
- Täiendavad nõuded design tarkvara juhitud tulekahjuhäire juhtpaneelid	standardile	13

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-2:1997 + A1:2006
- Identifitseerimine	standardile	14
Töökindluse säilimine, temperatuuritaluvus		
- külmus (töös)	standardile	15.4
Töökindluse säilimine, niiskuskindlus		
- niiske soojus, konstantne (töös)	standardile	15.5
- niiske soojus, konstantne (kestvustest)	standardile	15.14
Töökindluse säilimine, vibratsioonikindlus		
- löök (töös)	standardile	15.6
- võnkumine, sinusoidne (töös)	standardile	15.7
- võnkumine, sinusoidne (kestvustest)	standardile	15.15
öökindluse säilimine, elektri stabiilsus		
- elektromagnetiline ühilduvus, häiringukindluse kontrollimised (töös)	standardile	15.8
- Radiated elektromagnetväljad (töös)	standardile	15.9
- Voltage naelu, kiire siirdeid / puruneb (töös)	standardile	15.10
- Voltage naelu, aeglane rahutuste kõrge energia (töös)	standardile	15.11
- Toitepinge languse ja pinge katkestused (töös)	standardile	15.12
- Kõikumised toitepinge (töös)	standardile	15.13
<sup>1)</sup> - "NPD" teoreetiliselt võimalik, v.a deklareeritud toimivusega tunnuste kestvuse puhul <sup>2)</sup> - "ei kehti" selliste komponentide puhul, mille puhul ei saa nõuet rakendada		

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

väljaandmise koht ja kuupäev: Langenhagen, 14.06.2013

Juht areng: \_\_\_\_\_

