

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011

nr CPR-E007

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt.

1. Pääsukood	2. Tüüpi
FPP	FPP-5000

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Hoonetesse ja neist väljapoole paigaldatud tulekahjust teatamise seadmed

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Saksamaa

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei kehti

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

VdS Schadenverhütung GmbH
Akrediteering 0786

viis läbi toote tüübitesti, tehase esmase ülevaatusse ning tehase tootmiskontrolli koos selle pideva jälgimise ja kontrollimisega vastavalt süsteemile 1 ning väljastas järgmise vastavusdeklaratsiooni:

0786-CPD-20977

8. Sellele tootele ei väljastatud Euroopa tehnilist hinnangut.

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik nõuded, sh kõik ülaltoodud punktis 3 äratoodud kasutuseesmärgi või -eesmärkide seisukohalt olulised tunnused ja vastavad toimivusnäitajad määrati kindlaks nagu kirjeldatud järgnevas tabelis nimetatud ühtlustatud standardites.

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Põhiomadused	Toimivus ¹⁾²⁾	osa
Tõhusus põlengu korral		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Funktsioonid	standardile	5
- Materjalid, viimistlus ja valmistamine	standardile	6
Töökindlus		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Funktsioonid	standardile	5
- Materjalid, viimistlus ja valmistamine	standardile	6
- Dokumentatsioon	standardile	7
- Identifitseerimine	standardile	8
Töökindluse säilimine, temperatuuritaluvus		
- külmus (töös)	standardile	9.5
Töökindluse säilimine, vibratsioonikindlus		
- löök (töös)	standardile	9.7
- võnkumine, sinusoidne (töös)	standardile	9.8
- võnkumine, sinusoidne (kestvustest)	standardile	9.15
Töökindluse säilimine, elektri stabiilsus		
- elektromagnetiline ühilduvus, häiringukindluse kontrollimised	standardile	9.9
Töökindluse säilimine, niiskuskindlus		
- niiske soojus, konstantne (töös)	standardile	9.6
- niiske soojus, konstantne (kestvustest)	standardile	9.14

¹⁾ - "NPD" teoreetiliselt võimalik, v.a deklareeritud toimivusega tunnuste kestvuse puhul
²⁾ - "ei kehti" selliste komponentide puhul, mille puhul ei saa nõuet rakendada

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

väljaandmise koht ja kuupäev: Langenhagen, 14.06.2013

Juht areng: 