

SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EY mukaan

Nro CPR-E006

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste.
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään.

1. Tunnuskoodi	2. Tyyppi
BNL	BNL-2-12-H BNL-3-12-H BNL-3-24-H BNL-6-24-H BNL-6-38-R BNL-8-65-R

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennusten sisälle ja ulkopuolelle asennetut paloilmotuslaitteistot

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

D-30853 Langenhagen

Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei olennainen

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

AFNOR Certification
Akkreditointi 0333

on suorittanut tuotteen tyyppitarkastuksen, tehtaan ja sen sisäisen jatkuvan laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 1 alaisuudessa sekä myöntänyt seuraavan vaatimustenmukaisuustodistuksen:

1. Tunnuskoodi	7. Tyyppi
BNL-2-12-H	0333-CPR-075229-1
BNL-3-12-H	0333-CPR-075230-1
BNL-3-24-H	0333-CPR-075373-2
BNL-6-24-H	0333-CPR-075180-1
BNL-6-38-R	0333-CPR-075193-1
BNL-8-65-R	0333-CPR-075259-1

8. Tälle tuotteelle ei ole myönnetty eurooppalaista teknistä arviointia (ETA).

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Kaikki vaatimukset mukaan lukien kaikki olennaiset ominaisuudet ja vastaavat suoritusarvot edellä kohdassa 3 määritetyille käyttötarkoitukselle tai määritetyille käyttötarkoituksille määritettiin seuraavassa taulukossa kuvatuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvatulla tavalla.

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Perusominaisuudet	Suoritustaso ¹⁾²⁾	Jakso
Suorituskyky tulipalossa		
- Yleiset vaatimukset	hyväksytty	4
- Tehtävät	hyväksytty	5
- Materiaalit, viimeistely ja valmistus	hyväksytty	6
Käyttövarmuus		
- Yleiset vaatimukset	hyväksytty	4
- Tehtävät	hyväksytty	5
- Materiaalit, viimeistely ja valmistus	hyväksytty	6
- Dokumentaatio	hyväksytty	7
- Tunnistaminen	hyväksytty	8
Käyttövarmuuden kestävyys, lämpötilankestävyys		
- Kylmyys (käytössä)	hyväksytty	9.5
Käyttövarmuuden kestävyys, värinänkestävyys		
- Isku (käytössä)	hyväksytty	9.7
- Sinimuotoinen värinä (käytössä)	hyväksytty	9.8

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
- Sinimuotoinen tärinä (kestävyydesti)	hyväksyty	9.15
Käyttövarmuuden kestävyys, sähkövakaus		
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), häiriötestaukset	hyväksyty	9.9
Käyttövarmuuden kestävyys, kosteudenkestävyys		
- Kosteaa lämpö, vakio (käytössä)	hyväksyty	9.6
- Kosteaa lämpö, vakio (kestävyydesti)	hyväksyty	9.14
¹⁾ - "NPD" (suoritusarvo ei määritelty) teoriassa mahdollinen, lukuun ottamatta ominaisuuksien kestävyyttä ilmoitetulla suorituskyvyllä ²⁾ - "ei olennainen" rakennesoille, joille vaatimusta ei voida soveltaa		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusarvot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päivämäärä: Langenhagen, 03.03.2014

Kehitysjohtaja:

