

SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EY mukaan

Nro CPR-E007

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste.
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään.

1. Tunnuskoodi	2. Tyyppi
FPP	FPP-5000

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennusten sisälle ja ulkopuolelle asennetut paloilmoituslaitteistot

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

D-30853 Langenhagen

Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei olennainen

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

VdS Schadenverhütung GmbH
Akkreditointi 0786

on suorittanut tuotteen tyyppitarkastuksen, tehtaan ja sen sisäisen jatkuvan laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 1 alaisuudessa sekä myöntänyt seuraavan vaatimustenmukaisuustodistuksen:

0786-CPD-20977

8. Tälle tuotteelle ei ole myönnetty eurooppalaista teknistä arviointia (ETA).

9. Ilmoitetut suoritusasot:

Kaikki vaatimukset mukaan lukien kaikki olennaiset ominaisuudet ja vastaavat suoritusarvot edellä kohdassa 3 määritetyille käyttötarkoitukselle tai määritetyille käyttötarkoituksille määritettiin seuraavassa taulukossa kuvatuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvatulla tavalla.

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Perusominaisuudet	Suoritusaso ¹⁾²⁾	Jakso
Suorituskyky tulipalossa		
- Yleiset vaatimukset	hyväksytty	4
- Tehtävät	hyväksytty	5
- Materiaalit, viimeistely ja valmistus	hyväksytty	6
Käyttövarmuus		
- Yleiset vaatimukset	hyväksytty	4
- Tehtävät	hyväksytty	5
- Materiaalit, viimeistely ja valmistus	hyväksytty	6
- Dokumentaatio	hyväksytty	7
- Tunnistaminen	hyväksytty	8
Käyttövarmuuden kestävyys, lämpötilankestävyys		
- Kylmyys (käytössä)	hyväksytty	9.5
Käyttövarmuuden kestävyys, värinänkestävyys		
- Isku (käytössä)	hyväksytty	9.7
- Sinimuotoinen värinä (käytössä)	hyväksytty	9.8
- Sinimuotoinen värinä (kestävyydesti)	hyväksytty	9.15
Käyttövarmuuden kestävyys, sähkövakaus		
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), häiriötoukukset	hyväksytty	9.9
Käyttövarmuuden kestävyys, kosteudenkestävyys		

Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
- Kosteaa lämpö, vakio (käytössä)	hyväksytty	9.6
- Kosteaa lämpö, vakio (kestävyydesti)	hyväksytty	9.14
¹⁾ - "NPD" (suoritusarvo ei määritelty) teoriassa mahdollinen, lukuun ottamatta ominaisuuksien kestävyttä ilmoitetulla suorituskyvyllä ²⁾ - "ei olennainen" rakenteosille, joille vaatimusta ei voida soveltaa		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusarvot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päivämäärä: Langenhagen, 14.06.2013

Kehitysjohtaja: 