

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΕΕ) 305/2011

Αριθ. CPR-E007

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

1. κωδικού πρόσβασης	2. Τύποι
FPP	FPP-5000

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς εγκατεστημένα εσωτερικά και εξωτερικά κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Γερμανία

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

VdS Schadenverhütung GmbH
Διαπίστευση 0786

προέβην σε δοκιμή τύπου του προϊόντος, αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και έλεγχο της παραγωγής του εργοστασίου, υπό συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο πλαίσιο του συστήματος 1, και εξέδωσε το ακόλουθο πιστοποιητικό συμμόρφωσης:

0786-CPD-20977

8. Για το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση.

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλες οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών χαρακτηριστικών και των αντίστοιχων αποδόσεων για την χρήση ή χρήσεις που προτείνονται στο σημείο 3 ανωτέρω, προσδιορίστηκαν όπως περιγράφεται στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση ¹⁾²⁾	τμήμα
απόδοση υπό συνθήκες πυρκαγιάς		
- Γενικές απαιτήσεις	εγκρίνεται	4
- λειτουργίες	εγκρίνεται	5
- Υλικά, φινιρίσμα και κατασκευή	εγκρίνεται	6
Λειτουργική αξιοπιστία		
- Γενικές απαιτήσεις	εγκρίνεται	4
- λειτουργίες	εγκρίνεται	5
- Υλικά, φινιρίσμα και κατασκευή	εγκρίνεται	6
- τεκμηρίωση	εγκρίνεται	7
- αναγνώριση	εγκρίνεται	8
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή σε θερμοκρασία		
- Κρύο (σε λειτουργία)	εγκρίνεται	9.5
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή σε δόνηση		
- Κρούση (σε λειτουργία)	εγκρίνεται	9.7
- Ημιτονοειδής δόνηση (σε λειτουργία)	εγκρίνεται	9.8
- Ημιτονοειδής δόνηση (δοκιμή αντοχής)	εγκρίνεται	9.15
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας, ηλεκτρική σταθερότητα		
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), Δοκιμές σταθερότητας	εγκρίνεται	9.9
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή στην υγρασία		

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
- Υγρή θερμότητα, σταθερή (σε λειτουργία)	εγκρίνεται	9.6
- Υγρή θερμότητα, σταθερή (δοκιμή αντοχής)	εγκρίνεται	9.14
¹⁾ - «NPD» θεωρητικά δυνατό, με εξαίρεση την αντοχή χαρακτηριστικών με δηλωθείσα απόδοση ²⁾ - «δεν ισχύει» για τμήματα, για τα οποία δεν ισχύει η απαίτηση		

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Langenhagen, 14.06.2013

επικεφαλής της Ανάπτυξης: 