

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Sukladno Uredbi (EU) o građevinskim proizvodima br. 305/2011

br. CPR-E007

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.

1. Identifikacijska oznaka	2. Tipa
FPP	FPP-5000

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Sustavi za dojavu požara koji su instalirani unutar i izvan objekata

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

D-30853 Langenhagen

Njemačka

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 1

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom

VdS Schadenverhütung GmbH
s akreditacijom 0786

provela je ispitivanje tipa proizvoda, početni nadzor proizvodnog pogona i nadzor proizvodnje u tvornici sa stalnim nadzorom, ocjenjivanjem i vrednovanjem kontrole tvorničke proizvodnje pod sustavom 1 i izdala je sljedeći certifikat o sukladnosti:

0786-CPD-20977

8. Za ovaj proizvod nije izdana Europska tehnička ocjena.

9. Objavljeno svojstvo:

Svi zahtjevi, uključujući sve bitne značajke i odgovarajuća svojstva za predviđenu namijenjenu uporabu ili uporabe koje/koji su gore navedeni/e u točki 3, određeni su kao što je opisano u navedenim usklađenim normama u sljedećim tablicama.

Usklađena tehnička specifikacija		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Bitne značajke	Svojstva ¹⁾²⁾	Sekcija
Učinkovitost u slučaju požara		
- Opći zahtjevi	prošao	4
- Funkcije	prošao	5
- Materijali, obrada i proizvodnja	prošao	6
Pouzdanost rada		
- Opći zahtjevi	prošao	4
- Funkcije	prošao	5
- Materijali, obrada i proizvodnja	prošao	6
- Dokumentacija	prošao	7
- Identifikacija	prošao	8
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na visoke temperature		
- hladnoća (u pogonu)	prošao	9.5
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na oscilacije		
- udarac (u pogonu)	prošao	9.7
- oscilacije, u obliku sinusa (u pogonu)	prošao	9.8
- oscilacije, u obliku sinusa (trajno ispitivanje)	prošao	9.15
Trajnost pouzdanosti rada, električna stabilnost		
- elektromagnetska kompatibilnost (EMC), ispitivanja otpornosti na smetnje	prošao	9.9
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na vlagu		

Usklađena tehnička specifikacija		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
- vlažna toplina, konstantna (u pogonu)	prošao	9.6
- vlažna toplina, konstantna (trajno ispitivanje)	prošao	9.14
¹⁾ - "NPD" je moguć teoretski, osim za trajnost značajki s objašnjenim svojstvima ²⁾ - "Nije relevantno" na sastavne dijelove na koje zahtjev nije primjenljiv		

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

mjesto i datum izdavanja: Langenhagen, 14.06.2013

Voditelj razvoja: 