

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Sukladno Uredbi (EU) o građevinskim proizvodima br. 305/2011

br. CPR-E008

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.

1. Identifikacijska oznaka	2. Tipa
FPA	FPA 1200 W FPA 5000 W

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Sustavi za dojavu požara koji su instalirani unutar i izvan objekata

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Njemačka

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 1

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom

VdS Schadenverhütung GmbH
s akreditacijom 0786

provela je ispitivanje tipa proizvoda, početni nadzor proizvodnog pogona i nadzor proizvodnje u tvornici sa stalnim nadzorom, ocjenjivanjem i vrednovanjem kontrole tvorničke proizvodnje pod sustavom 1 i izdala je sljedeći certifikat o sukladnosti:

0786- CPD-20966

0786- CPD-20965

8. Za ovaj proizvod nije izdana Europska tehnička ocjena.

9. Objavljeno svojstvo:

Svi zahtjevi, uključujući sve bitne značajke i odgovarajuća svojstva za predviđenu namijenjenu uporabu ili uporabe koje/koji su gore navedeni/e u točki 3, određeni su kao što je opisano u navedenim usklađenim normama u sljedećim tablicama.

Usklađena tehnička specifikacija		EN 54-2:1997 + A1:2006
Bitne značajke	Svojstva ¹⁾²⁾	Sekcija
Učinkovitost u slučaju požara		
- Opći zahtjevi	prošao	4
- Opći zahtjevi za zaslone	prošao	5
- Protupožarni stanje	prošao	7
Kašnjenje (vrijeme reagiranja u slučaju požara)		
- Prijem i obrada protupožarnih alarma	prošao	7.1
- Izlaz za prosljeđivanje stanje vatrodajave	prošao	7.7
- Kašnjenja do izlaza	prošao	7.11
- Ovisnost o stanju dojavu požara više od jednog alarma	prošao	7.12
Pouzdanost rada		
- Opći zahtjevi	prošao	4
- Opći zahtjevi za zaslone	prošao	5
- Spremnost za stanje	prošao	6
- Protupožarni stanje	prošao	7
- Smetnja status poruke	prošao	8
- Država shutdown	prošao	9
- Test stanje	prošao	10
- Ulaz Standardizirani sučelje / izlaz	prošao	11
- Zahtjevi za dizajn	prošao	12

Usklađena tehnička specifikacija		EN 54-2:1997 + A1:2006
- Dodatni zahtjevi na dizajn softvera upravljani vatrodojavni panela	prošao	13
- Identifikacija	prošao	14
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na visoke temperature		
- hladnoća (u pogonu)	prošao	15.4
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na vlagu		
- vlažna toplina, konstantna (u pogonu)	prošao	15.5
- vlažna toplina, konstantna (trajno ispitivanje)	prošao	15.14
Trajnost pouzdanosti rada, postojanost na oscilacije		
- udarac (u pogonu)	prošao	15.6
- oscilacije, u obliku sinusa (u pogonu)	prošao	15.7
- oscilacije, u obliku sinusa (trajno ispitivanje)	prošao	15.15
Trajnost pouzdanosti rada, električna stabilnost		
- elektromagnetska kompatibilnost (EMC), ispitivanja otpornosti na smetnje (u pogonu)	prošao	15.8
- Zračenih elektromagnetskih polja (u pogonu)	prošao	15.9
- Mrtvo more, brzo Tranzijente / prodori (u pogonu)	prošao	15.10
- Prenapona, sporo poremećaji visoke energije (u pogonu)	prošao	15.11
- Opskrba naponom spustio i napona prekida (u pogonu)	prošao	15.12
- Fluktuacije u naponu napajanja (u pogonu)	prošao	15.13
¹⁾ - "NPD" je moguć teoretski, osim za trajnost značajki s objašnjenim svojstvima ²⁾ - "Nije relevantno" na sastavne dijelove na koje zahtjev nije primjenljiv		

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

mjesto i datum izdavanja: Langenhagen, 14.06.2013

Voditelj razvoja: _____

