

# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 maidir le táirgí foirgníochta

Uimh. CPR-E003

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge
2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4).

1. Cód aitheantais	2. cineálacha
TITANUS MICRO·SENS®	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DM-TM-10, DM-TM-R-10, DM-TM-B-10, DM-TM-RB-10, DM-TM-Z-10, DM-TM-ZB-10, DM-TM-50, DM-TM-R-50, DM-TM-B-50, DM-TM-RB-50, DM-TM-Z-50, DM-TM-ZB-50, DM-MB-TM-10, DM-MB-TM-B-10, DM-MB-TM-50, DM-MB-TM-B-50</li> <li>- DM-TMV-xx-xx, DM-MB-TMV-xx-xx (Leagan le réamh-aláram )</li> <li>- DM-TMx-L1-xx-xx, DM-MB-TMx-L1-xx-xx (Leaganacha LSNi )</li> <li>- DM-TMx-xx-xx /a (ROOM·IDENT le réamh-aláram)</li> <li>- DM-TMx-xx-xx-F, DM-MB-TMx-xx-xx-F (Leaganacha Reoite )</li> </ul>

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

**Córais rabhcháin dóiteáin suiteáilte taobh istigh is taobh amuigh d'fhoirgnimh**

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

**WAGNER Group GmbH**

Schleswigstraße 1 - 5

D-30853 Langenhagen

An Ghearmáin

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

**dofheidhme**

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

### Córas 1

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
**ag a bhfuil an uimhir aitheantais 0786**

tástáil de chineál táirge, tús-scrúdú ar an monarcha dhéantúsaíochta agus ar rialú táirgeacht na monarchan trí mhaoirseacht, mheasúnú agus mheastóireacht leanúnacha de rialú ar tháirgeacht na monarchan de réir Chóras 1. D'eisigh sé an deimhniú comhréireachta seo a leanas:

### 0786-CPD-20322

8. Níor eisíodh aon Mheastóireacht Theicniúil Eorpach don tháirge seo.

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Cinntear gach ceangal, na saintréithe sár-riachtanacha go léir san áireamh, chomh maith leis na feidhmíochtaí a bhaineann leo, don úsáid nó do na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta (Pointe 3) mar a gcuirtear síos orthu sna coinníollacha comhchuibhithe sa thábla seo a leanas:

Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht <sup>(1)(2)</sup>	Rannóg	Rannóg
Coinníollacha caighdeánacha maidir le freagairt an aláraim / íogarachta / moillaga truceartha (am freagartha i gcás aláraim) agus éifeachtúlacht ó thaobh dóiteáin			
- Freagairt i gcás dóiteáin atá ag briseadh amach go mall	Pas	5.6	Níl aon sonraí ar fáil
- Acmhainn freagartha arís is arís eile	Pas	6.2	Níl aon sonraí ar fáil
- In-atáirgtheacht	Pas	6.3	5.2
- Íogareacht i leith dóiteáin	Pas	6.15	Níl aon sonraí ar fáil
Iontaofacht			
- Riachtanais	Pas	Níl aon sonraí ar fáil	4
- Aláram optúil ar leith	Pas	5.2	Níl aon sonraí ar fáil
- Cónasc na ngléasanna coimhdeacha	Pas	5.3	Níl aon sonraí ar fáil
- Socruithe caighdeánacha ón mhonaróir	Pas	5.4	Níl aon sonraí ar fáil
- Coigeartú an hiompraíochta freagartha ar an láithreán	Pas	5.5	Níl aon sonraí ar fáil
- Neart meicniúil an phióbáin	Pas	5.7	Níl aon sonraí ar fáil
- Comhpháirteanna crua-earraí agus gléasanna braite breise sa ghléas súite	Pas	5.8	Níl aon sonraí ar fáil

Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
- Maoirseacht aersreibhe	Pas	5.9	Níl aon sonraí ar fáil
- Soláthar leictreachas	Pas	5.10	Níl aon sonraí ar fáil
- Doiciméadúchán Teicniúil	Pas	5.11	Níl aon sonraí ar fáil
- Riachtanais breise do bhrathadóirí atá rialaithe le bogearraí	Pas	5.12	Níl aon sonraí ar fáil
Lamháltais don sholáthar voltais			
- Luaineacht an pharaiméadair sholáthair	Pas	6.4	5.3
Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht in aghaidh ardteochta			
- teas tirim (in oibríocht)	Pas	6.5	5.4
- Fuacht (in oibríocht)	Pas	6.6	5.5
Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht creatha			
- Brú (in oibríocht)	Pas	6.10	5.9
- Buille (in oibríocht)	Pas	6.11	5.10
- Luascadh, síneasóideach (in oibríocht)	Pas	6.12	5.11
- Luascadh, síneasóideach (trial buanseasmhachta)	Pas	6.13	5.12
Buaine na hiontaofachta oibríochta, cobhsaíocht leictreach			
- Friotaíocht leictreamaighnéadach, scrúduithe trasnaíochta	Pas	6.14	5.13
Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht bogthaise			
- Bogthaise, tairiseach (in oibríocht)	Pas	6.7	5.6
- Bogthaise, tairiseach (trial buanseasmhachta)	Pas	6.8	5.7
Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht creimthe			
- Creimeadh de bharr dé-ocsaíde sulfair-(SO <sub>2</sub> ) (trial buanseasmhachta)	Pas	6.9	5.8
<sup>1)</sup> - "NPD" (Níor Cinneadh aon Fheidhmíocht) - féideartha, ach amháin i gcás buanfais na saintréithe a bhfuil feidhmíocht dearbhaithe acu <sup>2)</sup> - "dofheidhme" maidir le comhpháirteanna, nach bhfuil an ceangal ag baint leo			

10. Tá feidhmíocht an tairge a shainithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

áit agus dáta eisiúna: Langenhagen, 14.06.2013

Ceann na Forbartha: 