

# EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011

Nr. CPR-E008

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā.

1. Identifikācijas numurs	2. Tipa
FPA	FPA 1200 W FPA 5000 W

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Iekšējās un ārpus tām uzstādītas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**WAGNER Group GmbH**  
Schleswigstraße 1 - 5  
D-30853 Langenhagen  
Vācija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

**nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 1**

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
**Akreditācija 0786**

ir veikta izstrādājuma tipa pārbaude, pirmreizēja rūpnīcas un rūpnīcā veiktās ražošanas kontroles pārbaude, kā arī pastāvīga šīs kontroles sistēmas uzraudzība, pārbaude un novērtēšana saskaņā ar pirmo sistēmu un ir izsniegts atbilstības sertifikāts:

**0786- CPD-20966**

**0786- CPD-20965**

8. Šim izstrādājumam nav veikts Eiropas tehniskais novērtējums.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Visas prasības, ieskaitot visas būtiskās ekspluatācijas īpašības un attiecīgo veiktspēju, saskaņā ar trešajā punktā norādīto paredzēto lietošanas mērķi vai paredzētajiem lietošanas mērķiem, atbilst šajā tabulā minēto saskaņoto standartu normām.

Saskaņota tehniskā specifikācija		EN 54-2:1997 + A1:2006
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības <sup>1)2)</sup>	Sadaļa
Veiktspēja ugunsgrēka gadījumā		
- Vispārīgās prasības	atbilst	4
- Vispārīgās prasības displejiem	atbilst	5
- Ugunsgrēka trauksmes stāvoklis	atbilst	7
Kavēšanās (reakcijas laiks ugunsgrēka gadījumā)		
- Uztveršana un ugunsgrēka signalizācijas apstrāde	atbilst	7.1
- Izeja ekspedīcija ugunsgrēka trauksmes stāvokli	atbilst	7.7
- Kavēšanās uz rezultātiem	atbilst	7.11
- Atkarība no ugunsgrēka trauksmes stāvoklī, vairāk nekā viena trauksmes signāla	atbilst	7.12
Ekspluatācijas drošums		
- Vispārīgās prasības	atbilst	4
- Vispārīgās prasības displejiem	atbilst	5
- Gatavība valsts	atbilst	6
- Ugunsgrēka trauksmes stāvoklis	atbilst	7
- Vaina ziņu statusu	atbilst	8
- valsts izslēgšana	atbilst	9
- testa apstākļi	atbilst	10
- Standartizēta saskarne ievades / izvades	atbilst	11

Saskaņota tehniskā specifikācija		EN 54-2:1997 + A1:2006
- Prasības Design	atbilst	12
- Papildu prasības attiecībā uz projektēšanu programmatūras kontrolētā ugunsgrēka signalizācijas vadības panelī	atbilst	13
- Identifikācija	atbilst	14
Ekspluatācijas drošuma ilgtspēja, noturība pret temperatūru		
- aukstums (darbībā)	atbilst	15.4
Ekspluatācijas drošības ilgtspēja, mitrumnoturība		
- sausums un siltums, pastāvīgi (darbībā)	atbilst	15.5
- sausums un siltums, pastāvīgi (noturības pārbaude)	atbilst	15.14
Ekspluatācijas drošuma ilgtspēja, vibroizturība		
- sitiens (darbībā)	atbilst	15.6
- vibrācijas, sinusoidālas (darbībā)	atbilst	15.7
- vibrācijas, sinusoidālas (noturības pārbaude)	atbilst	15.15
Ekspluatācijas drošības ilgtspēja, elektriskā stabilitāte		
- elektromagnētiskā izturība (EMI), traucējumnoturības pārbaudes (darbībā)	atbilst	15.8
- Izstaroto elektromagnētisko lauki (darbībā)	atbilst	15.9
- Pārspriegumu, ātri transients / pārrāvumi (darbībā)	atbilst	15.10
- Sprieguma tapas, lēni traucējumi augstas enerģijas (darbībā)	atbilst	15.11
- Barošanas spriegums dips un sprieguma pārtraukumi (darbībā)	atbilst	15.12
- Svārstības barošanas sprieguma (darbībā)	atbilst	15.13
<sup>1)</sup> - "NPD": teorētiski iespējams, izņemot ilgstošu ekspluatācijas īpašību saglabāšanos ar nosaukto veikspēju <sup>2)</sup> - "nav piemērojams" būvizstrādājumu daļām, uz kurām prasības neattiecas		

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

izdošanas vieta un datums: Langenhagen, 14.06.2013

Attīstības vadītājs: \_\_\_\_\_

