

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning (EG) nr 305/2011

Nr. CPR-E008

1. Produkttypens unika identifikationskod.
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4.

1. Identifikationskod	2. Typer
FPA	FPA 1200 W FPA 5000 W

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Brandvarningssystem installerade i och utanför byggnader

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Tyskland

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

VdS Schadenverhütung GmbH
Ackreditering 0786

har genomfört produktens typprovning, den första inspektionen av fabriken och den fabriksinterna produktionskontrollen med löpande övervakning, bedömning och utvärdering av den fabriksinterna produktionskontrollen under system 1, och utfärdat följande certifikat för överensstämmelse:

0786- CPD-20966

0786- CPD-20965

8. För den här produkten har ingen europeisk teknisk bedömning utfärdats.

9. Angiven prestanda:

Alla krav inbegripet alla viktiga egenskaper och respektive prestanda för det/de förskrivna ändamål som anges i punkt 3 ovan har fastställts på det sätt som beskrivs i de harmoniserade standarderna i följande tabeller:

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 54-2:1997 + A1:2006
Väsentliga egenskaper	Prestanda ¹⁾²⁾	Sektion
Effektivitet vid brand		
- Allmänna krav	godkänd	4
- Allmänna krav för bildskärmar	godkänd	5
- Brandlarm skick	godkänd	7
Fördröjning (svarstid vid brand)		
- Mottagning och bearbetning av brandlarm	godkänd	7.1
- Utgång för vidarebefordran av brand larm	godkänd	7.7
- Förseningar till utgångar	godkänd	7.11
- Beroendet av brandalarmtillstånd med mer än en larmsignal	godkänd	7.12
Driftspålitlighet		
- Allmänna krav	godkänd	4
- Allmänna krav för bildskärmar	godkänd	5
- Operativ beredskap tillstånd	godkänd	6
- Brandlarm skick	godkänd	7
- Fel statusmeddelande	godkänd	8
- tillstånd avstängning	godkänd	9
- Provförhållanden	godkänd	10
- Standardiserade gränssnitt in / ut-	godkänd	11
- Krav på design	godkänd	12

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 54-2:1997 + A1:2006
- Ytterligare krav på utformning av mjukvarustyrda brandlarm kontrollpaneler	godkänd	13
- Identifiering	godkänd	14
Varaktighet för driftspålitlighet, temperaturbeständighet		
- Kyla (under drift)	godkänd	15.4
Varaktighet för driftspålitlighet, fuktbeständighet		
- Fuktig värme, konstant (under drift)	godkänd	15.5
- Fuktig värme, konstant (kontinuerlig kontroll)	godkänd	15.14
Varaktighet för driftspålitlighet, vibrationsbeständighet		
- Slag (under drift)	godkänd	15.6
- Vibrationer, sinusformiga (under drift)	godkänd	15.7
- Vibrationer, sinusformiga (kontinuerlig kontroll)	godkänd	15.15
Varaktighet för driftspålitlighet, elektrisk stabilitet		
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), störfasthetskontroller (under drift)	godkänd	15.8
- Utstrålade elektromagnetiska fält (under drift)	godkänd	15.9
- Överspänning, snabba transienter / skurar (under drift)	godkänd	15.10
- Spänningstoppar, långsamma störningar av hög energi (under drift)	godkänd	15.11
- Matningsspänning dips och spänningsavbrott (under drift)	godkänd	15.12
- Fluktuationer av matningsspänningen (under drift)	godkänd	15.13
¹⁾ - "NPD" teoretiskt möjligt, förutom för varaktighet hos egenskaper med den angivna prestandan ²⁾ - "ej tillämpligt" för komponenter för vilka kravet inte är relevant		

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Plats och dag: Langenhagen, 14.06.2013

Utvecklingschef: 