

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z direktivo (EU) št. 205/2011 o gradbenih proizvodih

št. CPR-E008

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4).

1. Identifikacijska koda	2. Tipi
FPA	FPA 1200 W FPA 5000 W

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Naprave za javljanje požara, nameščene znotraj in zunaj zgradb

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Nemčija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

ni na voljo

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard

VdS Schadenverhütung GmbH
Akreditacija 0786

je izvedlo tipsko preverjanje proizvoda, začetno preverjanje proizvodnje in lastnega nadzora proizvodnje s stalnim nadzorom, oceno in ovrednotenje lastnega nadzora proizvodnje pod sistemom 1 ter je izdalo naslednje potrdilo o skladnosti:

0786- CPD-20966

0786- CPD-20965

8. Za ta proizvod ni bilo izdane evropske tehnične ocene.

9. Navedena lastnost:

Določene so bile vse zahteve vključno z vsemi bistvenimi značilnostmi in ustreznimi zmogljivostmi za predviden namen uporabe, naveden pod 3. točko zgoraj, ali pa so bili določeni predvideni nameni uporabe, kot je to opisano v usklajenih standardih, navedenih v naslednji preglednici.

Harmonizirane tehnične specifikacije		EN 54-2:1997 + A1:2006
Bistvene značilnosti	Lastnost ¹⁾²⁾	Oddelek
Zmogljivost v primeru požara		
- Splošne zahteve	opravil	4
- Splošne zahteve za zaslone	opravil	5
- Država požarni alarm	opravil	7
Delay (odzivni čas v primeru požara)		
- Sprejem in obdelava požarnih alarmov	opravil	7.1
- Izhod za posredovanje požarni alarm	opravil	7.7
- Zamude pri izhodih	opravil	7.11
- Odvisnost požarni alarm pogoj za več kot en signal alarma	opravil	7.12
Zanesljivost		
- Splošne zahteve	opravil	4
- Splošne zahteve za zaslone	opravil	5
- Pripravljenost za delovanje državne	opravil	6
- Država požarni alarm	opravil	7
- Motnja statusa sporočilo	opravil	8
- država shutdown	opravil	9
- Test pogoj	opravil	10
- Vhod standardiziran vmesnik / izhodno	opravil	11
- Zahteve za oblikovanje	opravil	12
- Dodatne zahteve glede oblikovanja programsko nadzorovanih nadzora požarni alarm plošče	opravil	13

Harmonizirane tehnične specifikacije		EN 54-2:1997 + A1:2006
- Identifikacija	opravil	14
Trajnost zanesljivosti, temperaturna obstojnost		
- Mraz (v delovanju)	opravil	15.4
Trajnost zanesljivosti, obstojnost na vlago		
- Vlažna toplota, stalno (v delovanju)	opravil	15.5
- Vlažna toplota, stalno (trajni preizkus)	opravil	15.14
Trajnost zanesljivosti, odpornost na tresljaje		
- Udarec (v delovanju)	opravil	15.6
- Tresljaji, sinusni (v delovanju)	opravil	15.7
- Tresljaji, sinusni (trajni preizkus)	opravil	15.15
Trajnost zanesljivosti, električna stabilnost		
- Elektromagnetna združljivost (EMZ), preizkusi odpornosti na motnje (v delovanju)	opravil	15.8
- Sevanja elektromagnetnih polj (v delovanju)	opravil	15.9
- Šokov, hitro tranzienti / rafali (v delovanju)	opravil	15.10
- Napetostne konice, počasi motnje visoko energetske (v delovanju)	opravil	15.11
- Napajalne napetosti seske in prekinitve napetosti (v delovanju)	opravil	15.12
- Nihanja napajalne napetosti (v delovanju)	opravil	15.13
¹⁾ - „NPD“ teoretično mogoče, razen za trajnost značilnosti z določeno zmogljivostjo ²⁾ - „ni na voljo“ za sestavne dele, za katere zahteva ni uporabna		

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

kraj in datum izdaje: Langenhagen, 14.06.2013

Vodja razvoja: _____

